



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР



Директору департамента общего
и профессионального образова-
ния Оренбургской области
Ковалеву А.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соблюдении на объектах соискателя лицензии
требований пожарной безопасности

«10» 01 2009 года

№ 8

Отделом Государственного пожарного надзора по г. Оренбургу 20 января 2009 года проведена проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности МДОУ Детский сад № 88, расположенных по адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко 32

по заявлению соискателя в лице: заведующая Бекетовой Татьяны Владимировны на право получения лицензии: осуществление образовательной деятельности.

В ходе проверки установлено:

Здание детского сада двухэтажное, второй степени огнестойкости. Здания не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления людей при пожаре. С первого этажа здания имеется два эвакуационных выходов непосредственно наружу, верхний этаж оборудован двумя выходами по внутренним лестничным клеткам. Внутренний и наружный противопожарный водопровод проверен на водоотдачу с составлением акта. Представлены акты замеров сопротивления изоляции электропроводов и кабелей. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения, согласно требований норм.

Руководством организован необходимый противопожарный режим, а именно: разработаны инструкции по мерам пожарной безопасности; определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; регламентированы: порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня. Лица, ответственные за противопожарный режим, обучены по программам пожарно-технического минимума в Центре противопожарной пропаганды Оренбургской области.

Вывод: система пожарной безопасности помещений МДОУ Детский сад № 88, расположенных по адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко 32
СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ГОСТ 12.1.004 - 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности: осуществление образовательной деятельности.

Примечание: настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания до получения лицензии.

Зам. начальника



А.А. Гатилов

Исп. Меллаченко А.А.
Тел: 33-60-01